

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
DECLARATION OF PERFORMANCE

n°4 (n°4 rev.0)

regolamenti / regulations UE 305/2011 UE 157/2014 UE 574/2014

1) Codice di identificazione unico del prodotto tipo / Single identification code of the product-type

STD.RS

2) Uso previsto / Intended use

Serrande tagliafuoco quadrangolari a tenuta (500Pa / 300Pa) per l'uso in impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria (HVAC) in corrispondenza dei limiti delle compartimentazioni all'incendio per mantenere la compartimentazione e proteggere le vie di fuga in caso di incendio.

Rectangular fire dampers leakage rated (500Pa / 300Pa) for use in heating, ventilation and air-conditioning (HVAC) systems at fire boundaries to maintain compartmentation and protect means of escape in case of fire.

3) Fabbricante / Manufacturer

OFFICINE VOLTA srl
via degli Artigiani, 20
40024 Castel S. Pietro Terme (BO) - Italia

5) Sistema di valutazione della costanza della prestazione / Verification system of the constancy of performance

Sistema 1 / System 1

6a) Certificazione di costanza della prestazione / certificate of constancy of performance

Efectis France (identificazione di istituto notificato n° 1812) ha eseguito in accordo con il metodo sistema 1 secondo EN 15650:

- I) la determinazione del tipo di prodotto in base a prove di tipo (compreso il campionamento),
 - II) una ispezione iniziale della fabbrica di produzione e del controllo della produzione in fabbrica,
 - III) una sorveglianza permanente, valutazione e verifica del controllo della produzione di fabbrica.
- e ha rilasciato il **certificato di costanza della prestazione n° 1812-CPR-1606**

Efectis France (Notified Body Identification N° 1812) has carried out according to system 1 as per EN 15650:

- I) the determination of the product-type on the basis of tests of type (including sampling),
 - II) an initial inspection of the production factory and of the factory production control,
 - III) a permanent surveillance, assessment and evaluation of the factory production control.
- and has issued **certificate of constancy of performance n° 1812-CPR-1606**

7) Prestazioni / performance					
PRESTAZIONI DICHIARATE / DECLARED PERFORMANCE					
Dichiarate da / Declared by OFFICINE VOLTA SRL via degli Artigiani, 20 40024 Castel S. Pietro Terme (BO) - Italia		 N° 1812 - CPR - 1606 - 2019			
EN 15650 : 2010 SERRANDA TAGLIAFUOCO QUADRANGOLARE - A TENUTA (500Pa / 300Pa) SERIE STD.RS RECTANGULAR FIRE DAMPER - LEAKAGE RATED (500Pa / 300Pa) STD.RS SERIES					
CONDIZIONI DI ATTIVAZIONE NOMINALE/SENSIBILITÀ NOMINAL ACTIVATION CONDITIONS/SENSITIVITY ISO 10294-4 Capacità portante del rilevatore Sensing element load bearing capacity Temperatura di risposta del rilevatore Sensing element response temperature		CONFORME CONFORM			
TEMPO DI RISPOSTA / RESPONSE DELAY EN 1366-2 Tempo di chiusura / Closure time		CONFORME <2min CONFORM <2min			
AFFIDABILITÀ OPERATIVA / OPERATIONAL RELIABILITY EN 1366-2 EN 15650 Cicli / Cycling		MANUALE / MANUAL		CONFORME CONFORM	
		50 CICLI / CYCLES			
		MOTORIZZATA / MOTORIZED GRA BFL			10000+100+100 CICLI / CYCLES
RESISTENZA AL FUOCO FIRE RESISTANCE EN 1366-2 EN 13501-3 - Integrità E - Integrity E - Isolamento I - Insulation I - Tenuta al fumo S - Smoke leakage S - Stabilità meccanica (entro E) - Mechanical stability (under E) - Mantenimento della sezione trasversale (entro E) - Maintenance of cross section (under E)		CON MAGNETE / WITH MAGNET		100+100+100 CICLI / CYCLES	
		EI 120 ve i↔o S (500Pa)		Parete rigida / rigid wall	(a) (1)
		EI 120 ve i↔o S (500Pa)		Cartongesso / plasterboard wall	(b) (1)
		EI 60 ve i↔o S (500Pa)		Cartongesso / plasterboard wall	(c) (1)
		EI 90 ve i↔o S (500Pa)		Lastre di gesso Carreaux de plâtre / Gypsum blocks	(d) (2)
		EI 120 ve i↔o S (500Pa)		Lastre di gesso Carreaux de plâtre / Gypsum blocks	(e) (1)
		EI 90 ve i↔o S (300Pa)		parete cavedio shaft wall	(f) (2)
DURABILITÀ DEL RITARDO DI RISPOSTA DURABILITY OF RESPONSE DELAY EN 15650 Temperatura di risposta e capacità portante del rilevatore Sensing element response temperature and load bearing capacity		CONFORME CONFORM			
DURABILITÀ DELL’AFFIDABILITÀ OPERATIVA DURABILITY OF OPERATIONAL RELIABILITY EN 15650 Ciclo di apertura e di chiusura / Open and closing cycle		CONFORME CONFORM			
(a)	spessore min. 100mm, densità min. 550kg/m ³ sigillatura con cartongesso	min. thickness 100mm, min. density 550kg/m ³ sealed with plasterboard			
(b)	spessore min. 100mm, cartongesso EI120 – profili metallici - con o senza lana di roccia sigillatura con lana di roccia e cartongesso	min. thickness 100mm, EI120 plasterboard – metal studs - with or without rockwool sealed with rockwool and plasterboard			
(c)	spessore min. 100mm, cartongesso standard – profili metallici - con o senza lana di roccia sigillatura con lana di roccia e cartongesso	min. thickness 100mm, standard plasterboard – metal studs - with or without rockwool sealed with rockwool and plasterboard			
(d)	spessore min. 70mm sigillatura con cartongesso	min. thickness 70mm sealed with plasterboard			
(e)	spessore min. 100mm sigillatura con cartongesso	min. thickness 100mm sealed with plasterboard			

(f)	spessore min. 90mm sigillatura con cartongesso	min. thickness 90mm sealed with plasterboard
(1)	Installazione all'interno della parete Con o senza collegamento a canale Distanza minima tra due serrande tagliafuoco 0mm Consentito accoppiare due serrande con canale unico Distanza minima tra serranda tagliafuoco e solaio/parete laterale 0mm Direzione asse pala indifferente	Installation inside the wall With or without connection to ducts Minimum distance between two fire dampers 0mm Permitted pair two fire dampers with single duct Minimum distance between floor / side wall 0mm Indifferent direction the blade axis
(2)	Installazione all'interno della parete Con o senza collegamento a canale Distanza minima tra due serrande tagliafuoco 200mm Distanza minima tra serranda tagliafuoco e solaio/parete laterale 75mm Direzione asse pala indifferente	Installation inside the wall With or without connection to ducts Minimum distance between two fire dampers 200mm Minimum distance between floor / side wall 75mm Indifferent direction the blade axis
CLASSE DI TENUTA / TIGHTNESS CLASS EN 1751		CLASSE C fino a +/-2000Pa CLASS C up to +/-2000Pa
PROVA DI ESPOSIZIONE IN NEBBIA SALINA SALT SPRAY EXPOSURE TEXT EN 60068-2-52		GRADO SEVERITÀ 2 CONFORME SEVERITY CLASS 2 CONFORM
9) Dichiarazione / Declaration		
<p>Le prestazioni del prodotto di cui al punto 1 sono conformi alle prestazioni dichiarate al punto 7 Si rilascia la presente dichiarazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 3</p> <p>The performance of the product referred to in point 1 are in conformity with the declared performances declared under point 7 This declaration of performances is established under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3.</p>		

Castel S. Pietro Terme, 10/06/2019

OFFICINE VOLTA SRL

